

Recife, 26 de setembro de 2018.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018.

OBJETO: Aquisição de Materiais para o Laboratório de Sistema Elétrico de Potência do SENAI/PE, tudo conforme disposto no Anexo I deste instrumento – Termo de Referência.

Questionamentos/Esclarecimentos:

4- CINTURÃO SEGURANCA PARAQUEDISTA G

a) Quantos pontos de ancoragem?

R – 5 Pontos

5- CINTURAO SEGURANCA PARAQUEDISTA M

a) Quantos pontos de ancoragem?

R – 5 Pontos

6- DISPOSITIVO TRAVA-QUEDA DE SEGURANCA

a) Para cabo de aço ou cordas?

R – Corda

b) Qual diâmetro da corda?

R- 70mm

c) Qual tipo?

R - Para Resgate

23- TALABARTE DE POSICIONAMENTO

a) Qual o comprimento

R - 2 Metros

b) Regulador em inox?

R - Sim

c) Protetor de corda?

R - Sim

28- CONE SINALIZACAO

a) Qual o tamanho e cores?

R - 70 cm na cor Laranja

34- FITA DE ANCORAGEM PARA ESCADA

a) Tem absorvedor de impacto?

R - Não

39- FREIO AUTO BLOCANTE TIPO GRI-GRI

a) Qual a medida da corda?

R - 20 Metros



42- POLIA PARA RESGATE

a) Qual a carga máxima de trabalho? Qual o diâmetro máximo da corda?

R - 3 T / 70 mm

46- CONJUNTO ATERRAMENTO TEMP. RD CONV BT

a) Qual o Número de garras? E o comprimento?

R - 6 / 12 Metros

Comissão Permanente de Licitação